

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ

«17» ноября 2021 г.

учётный № проверки 61210061000201298570



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ

пер. Доломановский, 132,
Сайт: www.61.mchs.gov.ru

г. Ростов-на-Дону, 344018
E-mail: gpn_rnd@mail.ru

Тел: (863) 244-27-85 Факс: (863) 244-27-85
Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1-536/1**

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 158»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Кириченко Павла Николаевича № 1-536 от «29» октября 2021 года в период с «08» ноября 2021 г. по «17» ноября 2021 г.

Государственным инспектором города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы Лаврущенко Александром Александровичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой, присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Ростова-на-Дону «Детский сад № 158» Коротких Елена Анатольевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1.	на объекте защиты допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации с ежегодным проведением испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР 1479)	01.08.2022	
2.	на объекте защиты в месте установки приемно-контрольного прибора отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.	п. 10 ППР 1479	01.08.2022	
3.	на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 высота ограждений лестничного марша менее 1,2м, а именно 0,8м.	ч. 4 ст. 53 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее - ФЗ №123)	01.08.2022	
4.	на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020 у эвакуационного выхода наружу из	п. 3 ч. 1 ст. 83 ФЗ №123	01.08.2022	


	групповой ячейки «средней группы» отсутствует ручной пожарный извещатель.			
5.	на объекте защиты в спальном помещении подготовительной группы, для покрытия пола допускается применение горючего материала (сертификат соответствия не представлен).	ч. 7 ст. 134 ФЗ №123; п. 25 ППР 1479	01.08.2022	
6.	на объекте защиты противопожарная дверь помещения пищеблока не оборудована устройством для самозакрывания.	п. 24 ППР 1479	01.08.2022	
7.	на объекте защиты на двери помещения пищеблока отсутствует информация о категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности.	п. 12 ППР 1479	01.08.2022	
8.	на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 6.1.2 СП 484.1311500.2020 в помещении психолога пожарные извещатели АУПС установлены в пространстве за подвесным потолком и не обеспечивают автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре.	ч. 1 ст. 83 ФЗ №123	01.08.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор отделения НД и ПР по Кировскому району отдела НД и ПР по городу Ростову-на-Дону УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы А.А. Лаврущенко

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов),
проводившего документарную проверку



Предписание на ___ стр. для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ № 158 Коротких Е. А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

« 17 » 11 2021 г.

